

## VERBALE PRELIEVO CAMPIONI

N° 22000332 del 2022-07-28

Cliente

### Prelievo Effettuato da:

Ora inizio campionamento: 11:00

Luogo di prelievo: Adelina Nigra -  
Sartirana Lomellina

Data Trasporto: 28/07/22

Trasportato da: |

Ora inizio trasporto: 12:00

T° inizio trasporto: AMB

Restituzione campioni: NO

Ora fine trasporto: 14:00

T° fine trasporto: AMB

Metodo di campionamento

UNI EN ISO 19458:2006

<b>Campione</b> MBT2204924	<b>Descrizione/Area Prelievo</b> CENTRALE TERMICA - ACQUA CALDA BOLLITORE 1 -SCARICO DA FONDO - POST-FLUSHING	<b>Temperatura campione (°C):</b> 50,0 <b>Programma di Campionamento:</b> UNI EN ISO 19458:2006
-------------------------------	--	--

### Prove richieste

Conta di Legionella spp, Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-15) (UN EN ISO 11731:2017)

Metodo di campionamento

UNI EN ISO 19458:2006

<b>Campione</b> MBT2204925	<b>Descrizione/Area Prelievo</b> CENTRALE TERMICA - ACQUA CALDA BOLLITORE 2 -SCARICO DA FONDO - POST-FLUSHING	<b>Temperatura campione (°C):</b> 60,2 <b>Programma di Campionamento:</b> UNI EN ISO 19458:2006
-------------------------------	--	--

### Prove richieste

Conta di Legionella spp, Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-15) (UN EN ISO 11731:2017)

Metodo di campionamento

UNI EN ISO 19458:2006

<b>Campione</b> MBT2204926	<b>Descrizione/Area Prelievo</b> CENTRALE TERMICA - MANDATA ACQUA FREDDA - POST-FLUSHING	<b>Temperatura campione (°C):</b> 24,0 <b>Programma di Campionamento:</b> UNI EN ISO 19458:2006
-------------------------------	---	--

### Prove richieste

Conta di Legionella spp, Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-15) (UN EN ISO 11731:2017)

Metodo di campionamento

UNI EN ISO 19458:2006

<b>Campione</b> MBT2204927	<b>Descrizione/Area Prelievo</b> CENTRALE TERMICA - RICIRCOLO ACQUA CALDA - POST-FLUSHING	<b>Temperatura campione (°C):</b> 49,0 <b>Programma di Campionamento:</b> UNI EN ISO 19458:2006
-------------------------------	--	--

### Prove richieste

Conta di Legionella spp, Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-15) (UN EN ISO 11731:2017)

Metodo di campionamento

UNI EN ISO 19458:2006

<b>Campione</b> MBT2204928	<b>Descrizione/Area Prelievo</b> NUCLEO BLU 2° PIANO - ACQUA CALDA LAVABO BAGNO CAMERA 28 - ACQUA FREDDA - POST FLUSHING	<b>Temperatura campione (°C):</b> 48,0 <b>Programma di Campionamento:</b> UNI EN ISO 19458:2006
-------------------------------	---	--

### Prove richieste

Conta di Legionella spp, Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-15) (UN EN ISO 11731:2017)

Metodo di campionamento

UNI EN ISO 19458:2006

## VERBALE PRELIEVO CAMPIONI

N° 22000332 del 2022-07-28

Cliente

FONDAZIONE PIO ISTITUTO ADELINA NIGRA

<b>Campione</b> MBT2204929	<b>Descrizione/Area Prelievo</b> NUCLEO BLU 2° PIANO - ACQUA CALDA LAVABO BAGNO CAMERA 20 - POST-FLUSHING	<b>Temperatura campione (°C):</b> 42,5 <b>Programma di Campionamento:</b> UNI EN ISO 19458:2006
-------------------------------	---	--

**Prove richieste**

Conta di Legionella spp, Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-15) (UN EN ISO 11731:2017)

**Metodo di campionamento** UNI EN ISO 19458:2006

<b>Campione</b> MBT2204930	<b>Descrizione/Area Prelievo</b> NUCLEO BLU 2° PIANO – ACQUA FREDDA DOCCIA BAGNO ASSISTITO - POST-FLUSHING	<b>Temperatura campione (°C):</b> 45,5 <b>Programma di Campionamento:</b> UNI EN ISO 19458:2006
-------------------------------	--	--

**Prove richieste**

Conta di Legionella spp, Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-15) (UN EN ISO 11731:2017)

**Metodo di campionamento** UNI EN ISO 19458:2006

<b>Campione</b> MBT2204931	<b>Descrizione/Area Prelievo</b> NUCLEO GIALLO 1° PIANO - ACQUA CALDA LAVABO BAGNO CAMERA 8 - POST-FLUSHING	<b>Temperatura campione (°C):</b> 49,3 <b>Programma di Campionamento:</b> UNI EN ISO 19458:2006
-------------------------------	---	--

**Prove richieste**

Conta di Legionella spp, Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-15) (UN EN ISO 11731:2017)

**Metodo di campionamento** UNI EN ISO 19458:2006

<b>Campione</b> MBT2204932	<b>Descrizione/Area Prelievo</b> NUCLEO VERDE 1° PIANO - ACQUA FREDDA LAVABO CAMERA 17 - POST FLUSHING	<b>Temperatura campione (°C):</b> 23,7 <b>Programma di Campionamento:</b> UNI EN ISO 19458:2006
-------------------------------	--	--

**Prove richieste**

Conta di Legionella spp, Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-15) (UN EN ISO 11731:2017)

<b>Campione</b> MBT2204935	<b>Descrizione/Area Prelievo</b> Uscita e campionamento (1° SEMESTRE)	
-------------------------------	--	--

Il campionatore qualificato